

P _s [kW]	Opis odpływu	
	Pi [kW]	
3,8		Zasilanie z tablicy UPS
		Licznik energii elektrycznej DBM 230/400 5A
		Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia
21,8		Zasilanie tablicy
		Licznik energii elektrycznej DBM 230/400 5A
		Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia
		Ochrona przepięciowa klasy C (do 1,5kV)
		Kontrola obecności napięcia i zaniku fazy do systemu centralnej baterii
0,1		Oświetlenie ogólne pom. 2.25
0,1		Oświetlenie ogólne pom. 2.26
–		Rezerwa
		Wyłączenie awaryjne laboratorium
0,3		Dygestorium pom. 2.25
0,3		Dygestorium pom. 2.25
0,3		Dygestorium pom. 2.25

