

Opis odpływu		Ps [kW]	Pi [kW]
Gniazda ogólne pom. 4.36		0,9	
System uzdatniania wody pom. 4.38		1,2	
Blok grzejny typu termomikser pom. 4.38		2,0	
Witryna chłodnicza dla FPLC pom. 4.38		1,0	
Gniazda ogólne pom. 4.38		0,9	
System uzdatniania wody pom. 4.39		1,2	
Blok grzejny typu termomikser pom. 4.39		2,0	
Lodówko–zamrażarka pom. 4.39		1,2	
Gniazda ogólne pom. 4.39		0,9	
Gniazda ogólne pom. 4.39		0,9	
System uzdatniania wody pom. 4.03		1,2	
Lodówka pom. 4.03		0,9	
Zamrażarka –20°C pom. 4.03		0,9	
Zamrażarka –80°C pom. 4.03		0,9	
Gniazda ogólne pom. 4.03		0,9	
Gniazda ogólne pom. 4.03		0,9	
Termomikser pom. 4.03		0,9	
Rezerwa		–	
Rezerwa		–	
Rezerwa		–	

