

Opis odpływu		P _s [kW]	P _t [kW]
Wyłączenie awaryjne laboratorium			
Wirówka 1,5 – 2ml pom. 2.19		0,9	
Mikroskop fluorescencyjny pom. 2.19		1,0	
Dygestorium pom. 2.19		0,3	
Dygestorium pom. 2.19		0,5	
Mikrofalówka pom. 2.19		2,9	
Zaklejkarka do autostainera pom. 2.19		0,5	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.19		2,0	
Mikroskop świetlny odwrócony pom. 2.18		0,8	
Wirówka pom. 2.18		0,9	
Mikrowirówka pom. 2.18		0,9	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.18		2,0	
Cytowirówka pom. 2.18		1,4	
Licznik komórek pom. 2.18		0,7	
Aparat do izolacji kwasów pom. 2.17		0,3	
Homogenizator do tkanek pom. 2.17		0,5	
Stacja pipetująca pom. 2.17		1,0	
Dygestorium pom. 2.17		0,3	
Wirówka pom. 2.17		0,9	

