



Ps [kW]	Opis odpływu	
Pl [kW]		
29,1	Zasilanie z tablicy UPS	
	Licznik energii elektrycznej DBM 230/400 5A	
	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	
35,21	Zasilanie tablicy	
	Licznik energii elektrycznej DBM 230/400 5A	
	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	
	Ochrona przepięciowa klasy C (do 1,5kV)	
	Kontrola obecności napięcia i zaniku fazy do systemu centralnej baterii	
0,1	Oświetlenie ogólne pom. 3.58, 3.59	
0,1	Oświetlenie ogólne pom. 3.60	
I	Rezerwa	
I	Rezerwa	
I	Rezerwa	
I	Rezerwa	
	Wyłączenie awaryjne laboratorium	