

Opis odbiornika		Ps [kW]	Pi [kW]
Wirówka pom. 4.03		0,9	0,9
Wirówka z chłodzeniem pom. 4.03		1,4	1,4
pH metr pom. 4.39		0,7	0,7
Waga pom. 4.03		0,9	0,9
Pompy perystaltyczne pom. 4.03		0,2	0,2
Mikser obrotowy pom. 4.39		0,2	0,2
Rezerwa		-	-
Rezerwa		-	-
Rezerwa		-	-
Rezerwa		-	-
Rezerwa		-	-
Wyłączenie awaryjne laboratorium		-	-
System uzdatniania wody pom. 4.36		1,2	1,2
Komora laminarna pom. 4.36		1,3	1,3
Lodówka-zamrażarka pom. 4.36		0,9	0,9
Inkubator pom. 4.36		1,2	1,2
Inkubator pom. 4.36		1,5	1,5
Aparat do chemiluminescencji pom. 4.36		0,2	0,2
Lodówka-zamrażarka pom. 4.36		0,9	0,9

