

Opis odpięty	Wylączenie awaryjne laboratorium	
	Ps [kW]	Pl [kW]
Wirówka podłogowa pom. 2.15	2.0	
Wirówka do suszenia pom. 2.15	0.2	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.15	2.0	
Dygestorium pom. 2.14	0.3	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.14	2.0	
Dygestorium pom. 2.13	0.3	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.13	2.0	
Wirówka z chłodzeniem pom. 2.13	1.4	
Geldoc i chemdoc pom. 2.13	0.5	
Czytnik mikropłytek pom. 2.13	0.3	
Spektrofotometr UV/Vis pom. 2.13	0.7	
Stół rotacyjny i kołyskowy pom. 2.13	1.3	
Vortex pom. 2.13	0.1	
Mikrofluorospektrofotometr pom. 2.12	0.7	
Mikroskop świetlny zwykły pom. 2.12	0.5	
Sonifikator pom. 2.12	0.1	
Gniazdo trójfazowe pom. 2.12	2.0	
Łaźnia ultradźwiękowa pom. 2.12	2.8	

