# Rozdzielnia RS2

**SEKCJA I–nierezerwowa**

3x400/230V 50Hz, In=250A I1sek=18kA Pi/Ps=113/84kW




| Zas. z RG9 | Analizator parametrów sieci: U, I, P, Pmax, THD, cos(fi) (protokół LON) | Ochronnik przepięciowy | | Pomiar napięcia | Obecność nap. do BMS | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | ZAS. HYDROFORA | ZAS. UZDATNIANIA WODY | ZAS. TABLICY KAMER TK | REZERWA | ZAS. TABLICY KOTŁOWNI TC | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | | | – | – | | | | – | 3,0 | 2,0 | 5,0 | – | 20,0 | – | – | – | – | – |

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN–S

M+W GROUP


KONTRAPUNKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
30–701 Kraków, ul. Zabłocie 39 tel.012 296 02 71
32–065 Krzeszowice ul. Armii Krajowej 13/25 fax.012 296 02 70


| | | | |
|---|---|---|---|
| temat | "Przebudowa i rozbudowa budynku nr 9, dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+" | | Nr proj.: KON –14/11/PWR/EL Data: Wrzesień 2011 |
| inwestor | Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 147/149 54–066 Wrocław | | |
| obiekt | Budynek nr9 – Campus Pracza, 54–058 Wrocław, ul. Stabłowicka 147/149, Działki nr: 1/6, 1/9, 1/10, 1/11 Akr–30, Obręb Pracze Odrzańskie. | | |
| branża | Elektryczna | | |
| faza | Projekt Budowlano Wykonawczy | Numer uprawnień | |
| generalny projektant | mgr inż. arch. Aleksander Mirek | 151/98 | Podpis: |
| autorzy | inż. Jacek Balana | MAP/0384/PWOE/08 | Podpis: |
| | mgr inż. Janusz Szczypka | | |
| | mgr inż. Wojciech Adach | | |
| sprawdzający | inż. Tomasz Tokarz | MAP/0116/PWOE/04 | Podpis: |
| treść | **SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY SIŁOWEJ RS2** | | Nr rys.: 1061 Skala: 1:50 |

KONTRAPUNKT architektura & technologia


Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt V– Projekt
UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!