

Urządzenie wspólne dla sieci N1 i W1					
1	NW1	Centrala went. nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotorowym higroskopijnym dwubiegowa lewa GOLD RX 20 $V_{N1}/V_{N2} = 4960 / 3320 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_N = \sim 300 \text{ Pa}$ $V_{W1}/V_{W2} = 4520 / 2980 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_W = \sim 350 \text{ Pa}$ $N = 6,0 \text{ kW}$, 400 V ; z pustym modulem $L \sim 350 \text{ mm}$ (ustalić w trakcie wykonawstwa) ; w kpl. z ramą nośną i automatyką (falownik, regulator); dodatkowo z nagrzewnicą wodną $70/50^\circ\text{C}$, chłodnicą wodną $6/12^\circ\text{C}$, 2 przepustnicami. (Regulator montowany na centrali)	1	np. SWEGON	parametry zgodnie z ofertą firmy
Urządzenie wspólne dla sieci N2 i W2					
1	NW2	Centrala went. nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotorowym higroskopijnym lewa GOLD RX 08 $V_N = 2120 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_N = \sim 350 \text{ Pa}$ $V_W = 1985 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_W = \sim 350 \text{ Pa}$ $N = 2,2 \text{ kW}$, 400 V ; w kpl. z automatyką (falownik, regulator); (Regulator montowany na centrali) dodatkowo z nagrzewnicą wodną $70/50^\circ\text{C}$, chłodnicą wodną $6/12^\circ\text{C}$, dwoma przepustnicami i z ramą nośną	1	np. SWEGON	parametry zgodnie z ofertą firmy
Urządzenie wspólne dla sieci N3 i W3					
1	NW3	Centrala went. nawiewno-wywiewna z wymiennikiem rotorowym higroskopijnym lewa GOLD RX 04 $V_N = 840 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_N = \sim 250 \text{ Pa}$ $V_W = 800 \text{ m}^3/\text{h}$, $\Delta p_W = \sim 250 \text{ Pa}$ $N = 2,2 \text{ kW}$, 400 V ; w kpl. z automatyką (falownik, regulator); (Regulator montowany na centrali) dodatkowo z nagrzewnicą wodną $70/50^\circ\text{C}$, dwoma przepustnicami i z ramą nośną	1	np. SWEGON	parametry zgodnie z ofertą firmy

Komplet filtrów powietrza do GOLD 20 CRX(592x592x620 8k szt,4)

Komplet filtrów powietrza do GOLD 08 CRX (440x515x420 6k szt.4)

Komplet filtrów powietrza do GOLD 04 CRX (355x425x335 5k szt.4)

