



CLIMA GOLD


Al. Lipowa 24E

84-240 Reda

NIP: 588-22-14-851

KRS: 0000276327

REGON: 220386615


Centrala OPTIMA 
numer fabryczny - C 555/11
OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHf-D-5363/5363

Za zgodność z oryginałem

MATERIAŁ WBRUDOWANO

NA WŁASNOŚĆ

EIT

Centrala OPTIMA
numer fabryczny - C 556/11 
OPTIMA-NW-4 -P-WO/RE-Hw/SP-D-8947/8822


*Kierownik Roboty/Manager Kontraktu
Wojciech Pięprz
nr upr. 99/DOŚ/08*

 www.climagold.com.pl


techniczno-handlowe:

ul. Lipowa 17 Rekowo Górne
84-123 Polchowo
fax.: +48 58 742 52 57
tel.: +48 58 732 76 14
climagold@climagold.com

Dolnośląskie i Opolskie


 **Intec-Geld**
ul. Letnia 21
55-220 Marcinkowice
+48 506 12 14 25
wroclaw@climagold.com

Mazowieckie i Łódzkie


 **Loximide**
ul. Mszczonowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 46 814 23 73
warszawa@climagold.com

Przedstawicielstwa:

Pomorze

 **MechVent**
ul. Sobieskiego 42
84-230 Rumia
+48 58 679 40 57
gdansk@climagold.com

Wielkopolskie i Lubuskie


 **KLIMATSYSTEM**
ul. Hetmańska 30
60-252 Poznań
+48 501 701 418
poznan@climagold.com

Śląskie

 **Clima Gold o. Katowice**
ul. Mickiewicza 4
40-953 Katowice
+48 504 255 854
katowice@climagold.com



OFERTA NR: 2451 / NW1k3 / UD,MG C555/11
TYP URZĄDZENIA: OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHF-D-5363/5363



Za zgodność z oryginałem

Wymiary Gabarytowe

DŁUG.	SZER.	WYSOK.	DŁUG.	SZER.	WYSOK.
680	985	955		985	955
450	1500	1910			
2465	985	955	2065	985	955
3595			2515		

MATERIAŁ WBUDOWANO

Ilość powietrza
Spręż dyspozycyjny
Spręż statyczny

NAWIEW	
m ³ /h	5363
Pa	300
Pa	760

WYWIEW	
	5363
	300
	555

NA OBIEKCIE

Zespół wentylatorowy

Typ wentylatora
Obroty wentylatora
Moc na wale
Typ silnika
Moc silnika
Obroty nom. silnika
Częstotliwość nom.
Częstotliwość max.
Natężenie prądu
Napięcie

	ER40C-4DN.E7.1R	ER40C-4DN.D7.1R
1/min	2195	2018
kW	1,53	1,16
	BG 100 L	BG 090 L
kW	2,20	1,50
1/min	1420	1420
Hz	77	71
Hz	87	76
A	4,70	3,4
V	400	400

Filtr

Klasa/ Typ/ Długość

Wys.[mm] x Szer.[mm]/ Ilość sztuk

Opory powietrza (oblicz./zał.końc.)

	G4 /kieszeniowy/ 360mm	G4 /kieszeniowy/ 360mm
	490x590x1szt.; 490x287x1szt.; 287x879x1szt.	490x590x1szt.; 490x287x1szt.; 287x879x1szt.
Pa	95/150	95/150

Sekcja recyrkulacji

RECYRKULACJA
Powietrze świeże
Powietrze recyrkulowane
Temperatura - wlot
Temperatura - wlot
Temperatura - wylot
Opory powietrza

	ZIMA	LATO
%	0	0
m ³ /h	5363	5363
m ³ /h	0	0
°C	-18	32
°C	20	24
°C	-18,0	32,0
Pa	10	10

Kierownik Robót Manager Kontraktu
Wojciech Pieprz
nr upr. - 99/DOŚ/08

Wymiennik obrotowy

Typ wymiennika

RRU-PT-D16-1375/1375-1290			
ZIMA	LATO	ZIMA	LATO

Sprawność
Opory powietrza
Parametry - wlot
Parametry - wylot
Moc odzysku

%	78%	-	-	-
Pa	86	-	111	-
°C/%	-18/100	-	20/20	-
°C/%	11,8/17,5	-	-8,7/95	-
kW	54	-	-	-

Nagrzewnica wodna

Typ wymiennika
Parametry - wlot
Parametry - wylot
Moc
Rezerwa
Prędkość powietrza
Opory powietrza
Czynnik - parametry
Glikol etylenowy (stężenie)
Przepływ
Opory czynnika
Pojemność wymiennika

		G04Z45Cu15Al033Fe010300600WNVP05½"		
°C/%	11,8/18			
°C/%	20/10			
kW	14,86			
%	10			
m/s	2,83			
Pa	25			
°C	70/50			
%	0			
m³/h	0,65			
kPa	2,3			
l	2,0			

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem - dwusekcyjna

Typ wymiennika
Parametry - wlot
Parametry - wylot
Moc
Rezerwa
Czynnik
Temp. parowania
Opory czynnika
Prędkość powietrza
Opory powietrza

		G05Z36Cu18Al023Fe040240725FCVP1222/35		
°C/%	28/60			
°C/%	15,6/100			
kW	37,6			
%	-			
freon	R407C			
°C	7			
kPa	31,9			
m/s	2,88			
Pa	145			

Przepustnica

Wlot
Wylot

mm x mm	Wewnętrzna	BRAK
mm x mm	BRAK	Wewnętrzna

Króciec

Wlot
Wylot

mm x mm	CZERPNI	855x885
mm x mm	855x885	WYRZUTNIA

Hałas*

Częstotliwość w oktawie	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Lw dB(A)
NAWIEW									
Ssanie [dB]	70	73	77	77	72	67	61	53	77,5
Tłoczenie [dB]	72	77	80	79	75	70	64	58	80,1
Otoczenie [dB]	64	62	61	58	51	47	44	23	56,7
WYWIEW									
Ssanie [dB]	72	76	81	80	75	71	67	62	80,9
Tłoczenie [dB]	72	75	80	80	76	71	66	58	80,9
Otoczenie [dB]	62	60	60	56	49	45	42	21	55,0

* Poziom mocy akustycznej: w przekroju wlotu powietrza (ssanie), w przekroju wylotu powietrza (tłoczenie), emitowany przez centralę do otoczenia bez uwzględnienia otworów (otoczenie).

Uwagi

Jeżeli nie określono inaczej, króćce wymienników po stronie obsługowej.

Podział sekcji może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia.

Szacunkowa masa centrali (+/-10%): 838 kg


climagold@climagold.com
tel. + 48 58 732 76 14
fax + 48 58 742 52 57



Za zgodność z oryginałem
PZH

Kierownik Robót Manager Kontrakt
Wojciech Pieprz
nr uprawnień DOŚ/08

MATERIAŁ WBUDOWANO
NA OBIEKCIE



DEKLARACJA ZGODNOŚCI numer 1/OPTIMA/2011

1. **Producent:** Clima Gold Spółka Jawna
Wojciech Bielański Piotr Machalski
Aleja Lipowa 24E
84-240 Reda
2. **Nazwa wyrobu:** Centrala wentylacyjna *Za zgodność z oryginałem*
OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/CHf-D-5363/5363
3. **Klasyfikacja wyrobu:** PKWiU 29.23 *MATERIAŁ WBUDOWANO NA OBIEKCIE EIT-1*
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania:** centrale klimatyzacyjne przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych i wyciągowych. Urządzenia przeznaczone do montażu w zakładach przemysłowych i usługowych, w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia.
5. **Dokumenty odniesienia:** Polska Norma PN-EN 1886:2001 „Wentylacja budynków –centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-właściwości mechaniczne” ustanowionej na podstawie normy europejskiej EN-1886 przez Polski komitet Normalizacyjny w dniu 15.03.2001
6. **Partia wyrobów objęta deklaracją:** centrala OPTIMA numer fabryczny C555/11

Deklaruje, że urządzenia z pkt.6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5.

Rekowo Górne 20.06.2011

CLIMA GOLD Spółka Jawna
Wojciech Bielański Piotr Machalski
84-240 REDA Al. Lipowa 24E
NIP 588-22-14-851

nr udz. 99/DOS/08
Wojciech Bielański
mgr inż. Robert Maniagier
Kontakt



NIP 588-22-14-851
KRS 0000276327
Regon 220386615



KONTO BNP Paribas Bank
22 1600 1303 0004 1002 1788 0001

Strona 1/1

strona



Gratulujemy Państwu wyboru urządzeń produkowanych przez firmę Clima Gold. Centrale nasze są zaprojektowane oraz wykonane według najnowszej technologii. Zastosowane komponenty zachowują najwyższe standardy jakości i niezawodności. Przed rozpoczęciem instalacji oraz użytkowania urządzeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami gwarancji oraz instrukcją montażu i eksploatacji centrali wentylacyjnej umieszczoną w DTR.

Zamawiający	OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. Fabryczna 20 53-609 Wrocław 897-16-52-494		
Typ urządzenia	OPTIMA-NW-3 -P-WO/RE-Hw/Chf-D-5363/5363		
numer urządzenia	C 555/11	Data sprzedaży	20.06.2011

GWARANCJA 01/2011

1. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu urządzenia, w którym określono model oraz datę sprzedaży. *zgodność z oryginałem*
2. Clima Gold zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia. Warunkiem gwarancji jest eksploatacja urządzeń zgodnej z informacjami zawartymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.
3. Udziela się gwarancji na sprawne działanie urządzenia. *MATERIAŁ BUDOWANO NA OBIEKCIE*
4. Możliwe są następujące warianty gwarancji:
 - 36 miesięcy od daty sprzedaży pod warunkiem podpisania umowy serwisowej z Gwarantem. Umowa obejmuje odpłatne uruchomienie i przeglądy serwisowe oraz szkolenie obsługi.
 - 24 miesiące od daty sprzedaży bez udziału serwisu Gwaranta przy uruchomieniu.
5. Wszystkie , uwagi, zastrzeżenia odnośnie niewłaściwie pracującego urządzenia należy zgłaszać w Serwisie Centralnym, faxem lub pocztą elektroniczną, nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady.
6. Warunki gwarancji:
 - Reklamujący przedstawi ważną Kartę Gwarancyjną,
 - Reklamujący dokonuje comiesięcznych bieżących przeglądów, które polegają min. na sprawdzeniu stanu filtrów ,pasów klinowych i ogólnego stanu urządzenia z wpisem w Karcie Obsługi,
 - Zgłoszenia dokonano na prawidłowo wypełnionej Karcie Zgłoszenia Awarii,
 - Montaż, uruchomienie i eksploatacja urządzenia jest przeprowadzona zgodnie z DTR



NIP 588-22-14-851
KRS 0000276327
Regon 220386615



KONTO BNP Paribas Bank
22 1600 1303 0004 1002 1788 0001



7. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń lub niewłaściwej pracy urządzenia wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,
 - niewłaściwego funkcjonowania urządzenia wskutek użytkowania niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji.
 - skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa),
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych zawartych w instrukcji obsługi,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
 - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń chyba, że nie są one zgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej;
 - urządzeń, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
 - urządzeń, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne - minimum 2 razy w roku.
8. Gwarant musi mieć prawo do swobodnego dostępu do urządzeń a w przypadku urządzeń zamontowanych pod sufitami podwieszanymi lub na znacznych wysokościach Użytkownik musi zapewnić odpowiednie urządzenia transportowe i wysokościowe. Do Użytkownika należy również hydrauliczny demontaż wymienników
9. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych postojami urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych (bezpośrednich i pośrednich)
10. przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu oraz prac serwisu fabrycznego.
11. Gwarant ma prawo odmówić wykonania czynności gwarancyjnych lub obsługi w przypadku nieuregulowanych płatności za wcześniejsze usługi lub zlecenia.
12. Kwestie sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

Za zgodnost z...
Za zgodnost z...

CLIMA GOLD Spółka Jawna
Wojciech Bielanski Piotr Machalski
84-240 FEDA AL. Lipowa 24E
NIP 588-22 -14-851



NIP 588-22-14-851
KRS 0000276327
Regon 220386616



KONTO BNF Paribas Bank
22 1600 1303 0004 1002 1788 0001