

Wrocław, dnia 17 lutego 2016 r.

Nr sprawy: FZ.271.12.2016.RB.PN

I.dz. 313/2016/W

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Montaż zlewów laboratoryjnych oraz dostawę wraz z montażem agregatu pompującego w budynku nr 4 Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Informacja nr 1

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej podano treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Jaki zlew należy zamontować w pomieszczeniu 3.19 (stojący, wiszący, czy na szafce, jakie wymiary, model)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 3.19, zgodnie z punktem 1 w OPZ, nie wymaga dostawy i montażu zlewu, którym już dysponuje. Wykonawca zobowiązany jest tylko wykonać czynności w/g OPZ.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że zapis znajdujący się w pkt 1 OPZ może budzić wątpliwości Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP dokonuje zmiany w treści SIWZ. Pkt 1 Załącznika nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Dostawa materiałów instalacyjnych i wykonanie podłączenia **do** zlewu laboratoryjnego w pom. 3.19 (zgodnie z Rys.1).

- doprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia do kanalizacji
- instalacja wody ciepłej i zimnej z polipropylenu DN 20,
- instalacja kanalizacyjna grawitacyjna PEHD DN50
- podejścia do zlewu zakończone zaworami odcinającymi umożliwiającymi podłączenie wężyka baterii
- podłączenia do istniejącego pionu wykonać w szachcie zgodnie z technologią wykonania instalacji,
- rury obudować płytami GK, całość pomalować farbą antybakteryjną,
- po zakończeniu prac odtworzyć obudowy szachtów, obrobić przejścia przez przegrody, całość pomalować farbą antybakteryjną.”

Pytanie nr 2:

Jaka bateria zlewozmywakowa (model)?


Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 3.19, zgodnie z punktem 1 w OPZ, nie wymaga dostawy i montażu baterii, którą już dysponuje. Wykonawca zobowiązany jest tylko wykonać czynności w/g OPZ.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI



Pytanie nr 3:

Jaki zlew i jaka bateria mają być zamontowane w pomieszczeniu 3.37?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 3.37, zgodnie z punktem 3 w OPZ, nie wymaga dostawy i montażu zlewu oraz baterii, którymi już dysponuje. Wykonawca zobowiązany jest tylko wykonać czynności w/g OPZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje kosztorysem ślepym na wyszczególnione roboty? Czy można otrzymać rysunki w skali w celu wyliczenia długości rurociągów?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dysponuje kosztorysem ślepym. W załączeniu do niniejszej informacji przekazuje rysunek w skali (w formacie .pdf oraz .dwg).

Pytanie nr 5:

Prowadzenie prac budowlanych (dostanie się do szachtów – ich rozebranie, ciecia rur, wiercenia w ścianach, wykonanie obudów rurociągów) wiąże się z pyłem, kurzem, hałasem. W związku z tym, czy jest możliwość wyłączenia tych pomieszczeń i prowadzenia prac codziennie w godzinach 8-16, czy np. tylko w wyznaczone dni?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że pomieszczenia te zostaną wyłączone z użytkowania a prace budowlane będzie można prowadzić 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz.8-16.

ZATWIERDZAM:

Z upoważnienia Zarządu WCB EIT+ Sp. z o.o.

Agnieszka Jurgielanec
Kierownik Działu Zakupów

Kontakt: Gabriela Nowak-Piechota
tel. +48 71 720 16 28
e-mail: gabriela.nowak-piechota@eitplus.pl



NARODOWE CENTRUM NAUKI

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

NIP: 894-293-00-22, REGON: 020671635
BZ WBK S. A. 16 oddział we Wrocławiu
50 1090 2402 0000 0001 0804 3436

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300736
Kapitał Zakładowy: 71 934 000 zł

Gabriela Nowak-Piechota
Główny Specjalista ds. Zakupów