

00003039/2016/W

Wrocław, 2016-07-18

Wykonawcy

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o nr FZ.271.66.2016.U.PN na zadanie pn.: **Świadczenie usług przeglądów i obsługi serwisowej urządzeń chłodniczych.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie nr 1

Czy ceny opcjonalnych wymienionych w OPZ przeglądów mają się zawierać w cenie podanej w formularzy ofertowym?

Odpowiedź 1

Tak, ceny opcjonalnych, wymienionych w OPZ przeglądów mają się zawierać w cenie podanej w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 2

Czy w cenie wskazanej w formularzu ofertowym mają się zawierać koszty napraw urządzeń, których przegląd jest opcjonalny?

Odpowiedź 2

Nie – cena podana w formularzu ofertowym ma zawierać ceny opcjonalnych przeglądów bez uwzględniania napraw

Pytanie nr 3

Czy wymagana jest również autoryzacja dla zadania nr 4?

Odpowiedź 3

Nie – autoryzacja dla zadania nr 4 **nie jest** wymagana

Pytanie nr 4

Czy punkt 6 formularza ofertowego "oświadczam, że posiadam status autoryzowanego przedstawiciela firmy "ORONA"." jest wymagany dla tego formularza

Odpowiedź 4

Nie – zapis ten znalazł się tam przez pomyłkę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść załączników nr 1 i 7 do SIWZ – „Formularz ofertowy” i „OPZ” - zmienione dokumenty staniowią załączniki do niniejszej informacji

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **21.07.2016r. godz. 11:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **21.07.2016r. godz. 11:15**

Agnieszka Jurgielaniec

Rafał Biaga

Kierownik Działu Zakupów

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przeglądów i obsługi serwisowej urządzeń chłodniczych”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

FZ.271.66.2016.U.PN**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
 - 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,
 - 3) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi:
- UWAGA: Wykonawca wypełnia punkty dotyczące zadań na które składa ofertę – pozostałe rubryki można pozostawić puste lub przekreślić

Zadanie 1:

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania trzech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.		
Koszt sumaryczny wykonania trzech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.		
RAZEM		

--	--	--

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 1.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- a. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- b. wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

Zadanie 2 -

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.		

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 2.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- c. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- d. wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

--	--	--

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

Zadanie 3:

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń sprężarkowych i instalacji wody lodowej w budynku 1A zgodnie z zakresem czynności (a), b))		
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń sprężarkowych w budynku E zgodnie z zakresem czynności (a))		
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku 1A zgodnie z zakresem czynności dla klimakonwektorów.		
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzenia sprężarkowego w budynku 3 zgodnie z zakresem czynności (a))		
RAZEM		

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 3.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

Zadanie 4:

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń chłodniczych na budynku 1BC zgodnie z zakresem czynności.		
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku 1BC zgodnie z zakresem czynności.		
RAZEM		

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 4.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- c. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- d. wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

Zadanie 5:

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania czterech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.		
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch wymian filtrów i cylindrów dla urządzeń zainstalowanych w budynku 2		
Koszt sumaryczny wykonania czterech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.		
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch wymian filtrów i cylindrów dla urządzeń zainstalowanych w budynku 4		
RAZEM		

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 5.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

Zadanie 6:

	Cena netto	Cena brutto
Koszt sumaryczny wykonania 2 przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.		

Zobowiązuję się do przyjazdu na wezwanie w ciągu godzin. Należy wpisać liczbę dni, zgodnie z zapisami działu 23 SIWZ – kryteria oceny ofert. Dotyczy Zadania 6.

Jednocześnie oświadczam(y), że:

- c. wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- d. wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku niezakreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

- 4) niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**,
- 5) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,
- 6) oświadczam, że posiadam status autoryzowanego przedstawiciela firmy **SWEGON (dla zadania 1), SABIANA (dla zadania 2) i EMERSON (dla zadania 5)**, pozwalającego na przeprowadzanie wymaganych przeglądów technicznych i serwisowych wraz z konserwacją.
- 7) **zobowiązuję się do dostarczenia najpóźniej przed podpisaniem umowy:**
 - a) **kopii dokumentów, potwierdzających uprawnienie osób wskazanych do realizacji umowy przed jej podpisaniem, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 8.2 SIWZ**
 - b) **kopii dokumentów potwierdzających posiadanie statusu autoryzowanego przedstawiciela firm: SWEGON (dla zadania 1), SABIANA (dla zadania 2) i EMERSON (dla zadania 5), pozwalającego na przeprowadzanie wymaganych przeglądów technicznych i serwisowych wraz z konserwacją.**
 - c) **kopiii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w rozdz. 3 pkt 5) SIWZ**

W przypadku nie dostarczenia w terminie dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a)-c) Zamawiający potraktuje to, jako odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- 8) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 8 SIWZ wraz ze wszystkimi jego zmianami,
- 9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 10) ³ składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]* / *[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*¹,
- 11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 12) ⁴ na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]* / *[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*²:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

.....

.....

- 13) ⁵ *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia]* / *[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*³:

l.p.	Nazwa części zamówienia
a)	

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

² Wykonawca usuwa niepotrzebne.

³ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1

W zakresie zadania nr 1 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 2 i 4 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 4		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A	SWEGON TEAL 2 A 64.6 ST2P	2
Urządzenia chłodnicze w budynku 2		
Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A	SWEGON TEAL/FC/BASIC/ST 2P/LN- 47,6	2

Zakres czynności:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- sprawdzenie czystości skraplacza, ewentualne czyszczenie,
- sprawdzenie mocowań wentylatorów skraplacza, stan przewodów elektrycznych oraz działanie wentylatora skraplaczy,
- sprawdzenie sprężarek instalacji chłodniczej, pomiar prądu pracy, ocena głośności,
- pomiar ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej,
- sprawdzenie ilości freonu w układzie,
- sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego tj. zawory elektromagnetyczne, zawory rozprężne, elementy sterujące,
- sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja, oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju,
- sprawdzenie ciśnienia w układzie wody lodowej po stronie wtórnej,
- sprawdzenie pracy pomp obiegowych w układach wody lodowej,
- sprawdzenie działania automatyki (sygnały sterujące i monitorujące),
- sprawdzenie elementów wykonawczych tj. czujniki ,zawory , sterowniki,

- l) sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- m) kontrola szczelności automatu odgazowującego SERVITEC MAGCONTROL,
- n) sprawdzenie funkcji próżni automatu odgazowującego,
- o) wyczyszczenie wkładki filtrów zaworów redukcyjnych automatu odgazowującego,
- p) wyregulowanie zaworów redukcyjnych i przelewowych automatu odgazowującego,
- q) sprawdzenie wartości nastawnych sterowania automatu odgazowującego,
- r) Sprawdzenie szczelności zgodnie z nowym Rozporządzeniem 517/2014 z dnia 16.04.2014

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,
- **do wykonania czynności serwisowych wymagana jest autoryzacja firmy Swegon.**
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- w trakcie trwania umowy (12 miesięcy) Zamawiający przewiduje wykonanie trzech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 3 miesiące,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- **usuwanie awarii w godzinach pracy Wrocławskiego centrum Badań EIT+ od 8-00 do 16-00.**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania trzech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.	

Koszt sumaryczny wykonania trzech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.	
Łączna cena	

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZADANIE NR 2

W zakresie zadania nr 2 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 2 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 2		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Klimakonwektory kasetonowe 4 rurowe	Sabiana SK04	5
	Sabiana SK14	3
Klimakonwektory wiszące 4 rurowe	Sabiana CRC 54+1 MO	60
	Sabiana CRC 53+1 MO	7
	Sabiana CRC 43+1 MO	6
Klimakonwektory wiszące 2 rurowe	Sabiana CRC 54	26
	Sabiana CRC 53	18
	Sabiana CRC 43	10

Zakres czynności:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- a) skontrolowanie i oczyszczenie filtrów powietrza,
- b) skontrolowanie i dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła,
- c) skontrolowanie czystości tacy ociekowej oraz drożności odpływu kondensatu, kontrola stanu pompek skroplin,
- d) skontrolowanie działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników,
- e) skontrolowanie poprawności działania wentylatora na wszystkich biegach.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,
- **do wykonania czynności serwisowych wymagana jest autoryzacja firmy Sabiana.**
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- w trakcie trwania umowy (12 miesięcy) Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych przed okresem letnim i przed okresem zimowym,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- **usuwanie awarii w godzinach pracy Wrocławskiego centrum Badań EIT+ od 8-00 do 16-00.**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.	

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZADANIE NR 3

W zakresie zadania nr 3 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 1A, E, 3 zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 1A		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat sprężarkowy z czynnikiem chłodniczym R407C 110kW	Egea RWP 110ME	1
Skrapacz	CVR824EC	1
Moduł hydrauliczny	HPT 750 DN1 PEBARA500/2.2	1
Instalacja wody lodowej	Instalacja wyposażona między innymi w dwie pompy obiegowe Wilo Stratos i zawory równoważące Danfoss	1
Klimatyzator typu Split 5kW	Advantix Maxa	1
Urządzenia chłodnicze w budynku E		

Klimatyzator typu Split 3,5 kW	Sinclair / ASH_13AIM2PT	3
Urządzenia chłodnicze w budynku 3		
Klimatyzacja multisplit 6,5 kW + dwie jednostki wewnętrzne kasetonowe	LG / MU3M21 2x LG/ CT12	1

Zakres czynności:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

a) dla urządzeń sprężarkowych:

- Sprawdzenie stanu oraz umycie skraplaczy urządzeń sprężarkowych,
- Pomiar przegrzania i dochłodzenia czynnika roboczego przy pełnym obciążeniu,
- Sprawdzenie szczelności oraz stopnia zawilgocenia układu freonowego,
- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
- Sprawdzenie drożności filtroosuszaczy, a w razie konieczności wymiana,
- Sprawdzenie poboru prądów przez główne odbiorniki elektryczne,
- Sprawdzenie stanu automatyki sterującej i połączeń kablowych,
- Sprawdzenie działania czujnika przepływu,
- Sprawdzenie szczelności zgodnie z nowym Rozporządzeniem 517/2014 z dnia 16.04.2014

b) dla modułu hydraulicznego oraz instalacji wody lodowej:

- Sprawdzenie stanu i oczyszczenie filtrów oraz filtroodmulników,
- Sprawdzenie działania wszystkich podzespołów instalacji, a w szczególności urządzeń zabezpieczających, urządzeń pomiarowych, zaworów, naczyń wzbiorczych oraz pomp,
- Sprawdzenie działania automatyki sterującej i okablowania,
- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie zładu,
- Sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie izolacji termicznej,

Opcjonalny przegląd klimakonwektorów na budynku 1A (maks. 2 razy w roku) :

Urządzenia chłodnicze w budynku 1A		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk

Klimakonwektor przypodłogowy	GEA Flex-Geko	37
---------------------------------	---------------	----

Zakres czynności dla klimakonwektorów:

- Skontrolowanie i oczyszczenie filtrów powietrza,
- Skontrolowanie i dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła,
- Skontrolowanie czystości tacy ociekowej oraz drożności odpływu kondensatu,
- Skontrolowanie działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników,
- Skontrolowanie poprawności działania wentylatora na wszystkich biegach,

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- w trakcie trwania umowy (12 miesięcy) Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń sprężarkowych i instalacji wody lodowej w budynku 1A zgodnie z zakresem czynności (a), b))	

Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń sprężarkowych w budynku E zgodnie z zakresem czynności (a))	
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku 1A zgodnie z zakresem czynności dla klimakonwektorów.	
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzenia sprężarkowego w budynku 3 zgodnie z zakresem czynności (a))	
Łączna cena	

Opcjonalne przeglądy klimakonwektorów w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich zakupu. Mogą one być dodatkowo zamówione w razie potrzeby przez Zamawiającego ale nie muszą. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego opcjonalnego przeglądu klimakonwektorów.

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZADANIE NR 4

W zakresie zadania nr 4 zawiera się obsługa urządzeń zainstalowanych w budynku 1BC zlokalizowanych pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 1BC		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat sprężarkowy z	Aermec NRL 1500F	1

czynnikiem chłodniczym R410A 350kW, wbudowanym modułem hydraulicznym i zbiornikiem buforowym o pojemności 700 litrów.		
Klimatyzator typu Split 10,5 kW	Caldo (Teoma) CTF-36 / CTM-36	4
Klimatyzator typu Split 6,6 kW	Sinclair ASH-24ACPT	2
Klimatyzator kasetonowy 3,7 kW	LG / UU12W	1

Zakres czynności :

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- sprawdzenie stanu i w razie konieczności oczyszczenie skraplacza,
- sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu,
- sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych,
- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych,
- sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek,
- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,
- sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) i zwłok czasowych,
- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,
- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,
- sprawdzenie stanu wirników oraz łożyskowania wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych,
- Sprawdzenie szczelności zgodnie z nowym Rozporządzeniem 517/2014 z dnia 16.04.2014

Opcjonalne sprawdzenie i czyszczenie wymienników i filtrów klimakonwektorów na budynku 1BC – (maks. 2 razy w roku) :

Urządzenia chłodnicze w budynku 1BC		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk

Klimakonwektor ścienny	FCX 102AS	2
	FCX 62AS	1
	FCX 32AS	2
	FCX 102AS	2
	FCX 102AS	2
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	1
	FCX 62AS	3
	FCX 32AS	4
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	2
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	1
	FCX 32AS	2
	FCX 42AS	1
	FCX 42AS	1
Klimakonwektor kasetonowy	FCL 84	1

Zakres czynności dla klimakonwektorów:

- sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia,
- sprawdzenie zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik wentylatora,
- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,
- sprawdzenie stanu oraz ewentualne oczyszczenie filtra powietrza, wymiennika i tacy ociekowej.

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,
- w trakcie trwania umowy (12 miesięcy) Zamawiający przewiduje wykonanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania dwóch przeglądów urządzeń chłodniczych na budynku IBC zgodnie z zakresem czynności.	
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch przeglądów klimakonwektorów w budynku IBC zgodnie z zakresem czynności.	
Łączna cena	

Opcjonalne przeglądy klimakonwektorów w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich zakupu. Mogą one być dodatkowo zamówione w razie potrzeby przez Zamawiającego ale nie muszą. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego opcjonalnego przeglądu klimakonwektorów.

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.

- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZADANIE NR 5

W zakresie zadania nr 6 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 2 i 4 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 2		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 14,6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson HPSE14 + HPSC14	1
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 36 kW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson CR035RA + HCR59	3
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 21 KW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson D2EDA + HCR33	2
Urządzenia chłodnicze w budynku 4		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 14,6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson HPSE14 + HPSC14	1
Klimatyzacja precyzyjna z	Emerson HPSE06 + HPSC06	2

czynnikiem chłodniczym R407C o mocy 6 kW + skraplacz chłodzony powietrzem		
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 36,2 kW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson CR035RA + HCR59	2
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 21 KW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson D2EDA + HCR043	3
Klimatyzacja precyzyjna z czynnikiem R410A o mocy 13,9 kW + skraplacz chłodzony powietrzem	Emerson D1EDA +HCR24	2

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla klimatyzacji precyzyjnej:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

a) Szafy klimatyzacyjne typu HPM:

- wyczyszczenie wentylatorów w celu poprawnego działania (raz na 3 miesiące),
- zmierzenie zużycia prądu i mocy wentylatorów (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie działania diod LED wyświetlacza układu sterowania i alarmów (raz na 3 miesiące),
- sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie elementów funkcjonalnych np. urządzenie sterowania pracą i wyświetlacz (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie elektrycznych/ elektronicznych oraz pneumatycznych sygnałów wejściowych (np. czujniki, zdalne sterowniki, zmienną poleceń), pod kątem zgodności z wartościami normalnymi (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie funkcji sterowania, sygnałów sterowania i łańcuchów bezpieczeństwa w razie potrzeby wyregulować (raz na 6 miesięcy),
- zdemontowanie i wyczyszczenie cylindrów pary (w razie potrzeby wymiana na nowy) oraz wszystkich elementów zaworu spustowego (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie zasilania na wszystkich fazach (raz na 6 miesięcy),
- zmierzenie zużycia mocy wszystkich podłączonych urządzeń (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie wyregulowanie i dokręcenie elementów funkcyjnych (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających np. wyłącznik termiczny (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie kompletności osłon zabezpieczających, (raz na 12 miesięcy),
- zmierzenie ciśnień i temperatur roboczych w układzie chłodniczym (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie pod kątem tworzenia się lodu na parowniku i sprężarce (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie poziomu oleju we wzorniku (raz na 3 miesięcy),
- zbadanie układu chłodniczego pod kątem obecności wilgoci w oleju, (raz na 12 miesięcy),

b) Klimatyzacja precyzyjna typu HPS:

- sprawdzenie ciśnienia parownika (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie poboru prądu elektrycznego przez sprężarkę, ciśnienia oraz obecność nieprawidłowych odgłosów (raz na 3 miesięcy),
- kontrola szczelności układu (raz na 3 miesięcy).

c) Klimatyzacja precyzyjna typu CR035RA:

- sprawdzenie stanu filtrów, wymienić je jeśli jest to konieczne (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie działania przełącznika filtra (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie czy wirnik dmuchawy porusza się swobodnie (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie łożysk dmuchawy (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie mocowania silnika dmuchawy (raz na 6 miesięcy),

- sprawdzenie przełącznika bezpieczeństwa wentylatora dmuchawy (raz na 12 miesięcy),
- sprawdzenie stanu styków elektrycznych (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie działania kontrolera (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie podłączeń elektrycznych (raz na 12 miesięcy),
- sprawdzenie sekwencji pracy jednostki (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie cylindra i misy nawilżacza generatora pary w razie potrzeby wymienić na nowy (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie stanu węży pary nawilżacza (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie czy zawór elektromagnetyczny napełniania w nawilżacz działa prawidłowo (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie hałasu/ drgań sprężarki układu chłodniczego (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie poziom oleju we wzorniku sprężarki układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),
- wyregulowanie/ dokręcenie sprężarki/elementów roboczych (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie prądu uruchomienia/pracy (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie ciśnienia w głównym obwodzie chłodniczym (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie ssania sprężarki dogrzewania układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie temperatury spustu układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie dochłodzenia układu chłodniczego (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie łożyska wentylatorów skraplaczy chłodzonych powietrzem (raz na 3 miesięcy),
- sprawdzenie stanu węzownicy (raz na 6 miesięcy),
- sprawdzenie działania kontrolera wentylatorów (raz na 6 miesięcy),

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,

- **do wykonania czynności serwisowych wymagana jest autoryzacja firmy Emerson.**
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- w czasie trwania umowy (12 miesięcy) zamawiający przewiduje wykonanie czterech przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 2 miesiące,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia.**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika (nie podlegających naprawie gwarancyjnej) dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

Opcjonalna wymiana filtrów i cylindrów nawilżaczy dla jednostek Emerson zainstalowanych w budynkach 2 i 3 – (maks. 2 razy w roku)

- Wymiana filtrów i cylindrów nawilżaczy
- Utylizacja zużytych filtrów i cylindrów w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz przekazanie WCB EIT+ kopii Karty Przekazania Odpadu.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania czterech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 2 zgodnie z zakresem czynności.	
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch wymian filtrów i cylindrów dla urządzeń zainstalowanych w budynku 2	
Koszt sumaryczny wykonania czterech przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.	
Koszt sumaryczny opcjonalnych dwóch wymian filtrów i cylindrów dla urządzeń zainstalowanych w budynku 4	

Łączna cena

Opcjonalne wymiany filtrów i cylindrów w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do ich zakupu. Mogą one być dodatkowo zamówione w razie potrzeby przez Zamawiającego ale nie muszą. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nie zamówienia przez Zamawiającego opcjonalnego przeglądu klimakonwektorów.

ZADANIE NR 6

W zakresie zadania nr 7 zawiera się obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku 4 zlokalizowanego pod adresem Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 4		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat chłodniczy z czynnikiem R404A o mocy 2,4 kW + chłodnica powietrza	Technoblock HBN200+ HBN200 chłodnica powietrza	2

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych komór chłodniczych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola stanu zalodzenia parownika (w przypadku zalodzenia należy włączyć funkcje odszraniania, nie wolno usuwać lodu mechanicznie),
- kontrola stanu zabrudzenia skraplacza (w razie zabrudzenia wyczyścić),
- kontrola stanu instalacji freonowej,
- sprawdzenie elementów elektronicznych urządzenia, kabli, wyłączników,
- czyszczenie tac ociekowych,
- ogólne sprawdzenie instalacji (wycieki) i czystości urządzenia.
- Sprawdzenie szczelności zgodnie z nowym Rozporządzeniem 517/2014 z dnia 16.04.2014

Pozostałe warunki:

- wszelkie czynności serwisowe zostaną potwierdzone wypisaniem protokołu serwisowego według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę,
- do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami,
- w czasie trwania umowy zamawiający przewiduje wykonanie 2 przeglądów konserwacyjnych w odstępach nie mniejszych niż 4 miesiące,
- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie (pogotowie serwisowe 24 h),
- **przyjazd serwisu do zgłoszonych awarii w czasie do 8 godzin od momentu zgłoszenia,**
- **przywrócenie prawidłowej pracy urządzeń w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia,**
- w przypadku awarii powstałych z winy użytkownika dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń zawarte będą w cenie usługi. Koszty wymienionych części po akceptacji pokrywa WCB EIT+.

	Koszt netto/brutto
Koszt sumaryczny wykonania 2 przeglądów urządzeń chłodniczych w budynku 4 zgodnie z zakresem czynności.	

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.