11. UZGODNIENIE Z ZUDP

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Departament Architektury i Rozwoju
Biuro Geodety Miejskiego
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław
tel.: 071-777-92-46
fax: 071-32-72-350,071-32-72-140

Wrocław, 22 lipca 2009

Opinia nr 1624/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:

Projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT ul.Stabłowicka 147- 149 we Wrocławiu

Zleceniodawca:

AAP Autorska Agencja Projektowa
NIP: 697-00-22-347
Adres: ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno

Pismo z dnia 10.07.2009 **Data wpływu: 10.07.2009**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu:

Wrocław: ul. Stabłowicka, ul. Pracka,

Na podstawie ustawy z dnia 17. maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. z 2005 roku Dz.U. 240 poz 2027 ze zm.) oraz na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2. kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38 z 2001r, przedłożona do uzgodnienia dokumentacja otrzymała opinię j.w.

Znajdujące się w obrębie inwestycji znaki geodezyjne bezwzględnie podlegają ochronie. (Dz.U nr 45 poz.454 z 1999r z późniejszymi zmianami)

O terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia należy powiadomić pisemnie BZUDP Wrocław, powołując się na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, wykopy należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
Sposób zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych prac ziemnych należy przedstawić do zaopiniowania z Miejskim Konserwatorem Zabytkw.

Z up. Prezydenta
Kierownik Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

AUTORSKA AGENCJA PROJEKTOWA S.C.
mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski
64-100 LESZNO
ul. Dembińskiego 14 tel. (0-65) 205 260