

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI w 2017r.

ZADANIE nr 3

Przeglądy nawilzaczy NORDMANN z wymianą cylindrów w budynku 01 – serwis autoryzowany

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi zadanie:

Przeglądy nawilzaczy NORDMANN z wymianą cylindrów w budynku 01 (1 raz w roku) - serwis autoryzowany.

2. ZAKRES CZYNNOŚCI

Zakres czynności obejmuje wszelkie prace zgodne z DTR producenta urządzeń, a w szczególności:

- Dostawa nowych cylindrów;
- Sprawdzenie cylindra parowego i uszczelek;
- Czyszczenie cylindra lub wymiana;
- Sprawdzenie grzałek elektrycznych;
- Sprawdzenie instalacji doprowadzającej wodę, parowej i odprowadzenia kondensatu, w tym pompę i elektrozawór;
- Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie zaworów zasilających i spustowych wody z cylindra;
- Sprawdzenie gniazda zaworu spustowego;
- Pomiar napięcia zasilania elektrycznego, pomiar poboru prądu przez grzałki;
- Sprawdzenie stanu zamocowań przewodów elektrycznych, kontrola stanu stycznika zasilania grzałek, sprawdzenie działania zabezpieczeń i zakresu zadziałania;
- Kontrola nastaw sterownika;
- Utylizacja zużytych cylindrów w sposób zgodny z obowiązującym prawem – wymagane dołączenie dokumentu utylizacji do protokołu z przeglądu.

ZADANIE NR 3 - Planowy harmonogram przeglądów

Miesiąc	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Rok	2017											
BUDYNEK 01												
Nawilzacze parowe NORDMANN typu AT-4 (3 szt.)									P			
Nawilzacze parowe NORDMANN typu RC4-222 (2 szt.)									P			

3. TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW:

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych urządzeń zgodnie z tabelą „Planowe harmonogramy przeglądów” w pkt. 2 w miesiącach określonych przed podpisaniem umowy. Przedstawione

harmonogramy są orientacyjne. Termin wykonywania poszczególnych przeglądów w szczególnych przypadkach może ulec zmianie.

Ze wszystkich prac każdorazowo należy zrobić wpis w Księżce Eksploatacji lub Protokole Przeglądu. Przykładowe wzory protokołów z przeglądów WCB EIT+, które będą obowiązywać podczas trwania umowy serwisowej, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. W przypadku autoryzowanego serwisu protokoły protokół serwisowy autoryzowanego serwisu musi zawsze stanowić załącznik do protokołu z przeglądu WCB EIT+.

4. UWAGI:

1. Wykonawca usługi musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia (pkt. 5) i umiejętności, jak również o ile jest to konieczne, autoryzację producenta, zapobiegającą utracie gwarancji.
2. Wszelkie zauważone zmiany i nieprawidłowości powinny być natychmiast zgłoszone i usunięte.
3. Wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń, przepisów BHP oraz zaleceń działu bhp WCB EIT+.
4. Należy uzgadniać termin przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz niezbędnego oprzyrządowania (E1 i E2 wymagane; D1, D2 wskazane).
6. Zalecana wizja lokalna.
7. Wszelkie zauważone rozbieżności lub uwagi należy zgłaszać do Zamawiającego. Drobne rozbieżności dokumentacji w stosunku do typów czy modeli urządzeń zainstalowanych urządzeń nie zwalniają z wykonywania ich czynności konserwacyjno-serwisowych.
8. Wymagane autoryzacje:
 - a) NORDMANN – nawilżacze parowe.
9. Wszyscy pracownicy Wykonawcy (również podwykonawcy) zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych z nazwą firmy oraz dopiskiem „serwis wentylacji” podczas prowadzeni wszelkich prac na obiekcie WCB EIT+.

5. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

5.1. Centrale wentylacyjne KLIMOR:

Budynek 01 (5 szt.)

L.p.	Urządzenie	Typ	Producent	Ilość	Lokalizacja
1	Nawilżacz powietrza elektrodowy	AT4/9064	NORDMANN	2	Maszynownia na poddaszu
2	Nawilżacz powietrza elektrodowy	AT4/6564	NORDMANN	1	Maszynownia na poddaszu
3	Pomieszczeniowy nawilżacz powietrza	RC4-222	NORDMANN	2	Pom. 0/11 i 0/13

6. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław