



———— Instalacja wyciągowa W6T
———— Nowa instalacja wyciągowa W6T

UWAGI:
Wszystkie wymiary kanałów wentylacyjnych
sprawdzić i domierzyć przed zamówieniem i montażem.

| | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------|
| HYDRO-WENT PROJEKT JACEK KUZIORA | | | |
| UL. JESIENNA 8, 55-010 ŻERNIKI WROCŁAWSKIE | | | |
| Stadium Projekt wykonawczy | | Branża Instalacja sanitarne | |
| Inwestor | WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ | | DT NR |
| Obiekt | ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław | | EIT/01/2016 |
| | Budynek 04 - WCB EIT+ Stabłowicka 147 54-058 Wrocław | | |
| Treść | Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrównoważenia hydraulicznego par wentylatorów wyciągowych WT oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorów wyciągowych WT | | Data |
| Opracowania | PODDASZE PRZĘKRÓJ F-F - STAN PROJEKTOWANY | | VIII 2016 |
| Projekt. | mgr inż. Jacek Kuziora nr upr. 247/02/DUW | | Skala |
| Opracował | - | | 1:50 |
| Kreślił | - | | Nr rys. |
| Sprawdził | mgr inż. Jan Kopeć nr upr. 688/89/UW | | 8 |
| Kier.pracowni | - | | |