

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ W OBSZARZE BSL3 W BUDYNKU 4

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach zamówienia przewidziano zadania:

- Wykonanie kompletu robót instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym „Przeprojektowanie wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 na terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu w zakresie zrównoważenia hydraulicznego par wentylatorów wyciągowych WT oraz wyprowadzenia osobnych wyrzutni na dach z wentylatorów wyciągowych WT” z pełnym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami instalacyjnymi.
- Wykonanie kompletu robót budowlanych zgodnie z projektem przebić w ścianach konstrukcyjnych wraz z zamurowaniem przejść po demontowanych kanałach
- Przeprowadzenie badania szczelności wykonanych instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką instalacyjną.
- Wykonanie projektu powykonawczego z zatwierdzeniem kierownika robót instalacyjnych.

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiały, uwzględniające założenia projektu wykonawczego. Rozwiązania należy przedstawić w postaci kart katalogowych, atestów czy certyfikatów.

W ofercie Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Projekt powykonawczy należy przekazać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

Roboty mają być wykonane zgodnie z:

- polskim prawem i polskimi normami,
- wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Instal, wrzesień 2002
- wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
- warunkami i wymaganiami Zamawiającego.

Dostarczone materiały, ich montaż oraz dostarczone wyposażenia muszą zapewniać:

- prawidłową pracę,
- odporność na warunki i czynniki atmosferyczne,
- wymagane funkcje.

II. WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Prace związane z przedmiotem zamówienia mogą być prowadzone w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W szczególnych przypadkach strony uzgodnią inny termin.
3. Wykonawca musi posiadać materiały montażowe i eksploatacyjne, narzędzia i inne materiały pomocnicze, np. drabiny, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce prac przed zabrudzeniem, wyposażenie przed zniszczeniem oraz zadbać o odbiór wszelkich odpadów powstających podczas prowadzenia prac.
4. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. winne posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.
5. Wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń, przepisów BHP oraz zaleceń działu bhp WCB EIT+.

III. LOKALIZACJA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Budynek 1BCul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław

IV. UWAGI:

1. **Przez złożeniem oferty wymagana wizja lokalna.**
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od daty zamówienia.
3. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Dostawa w cenie: loco WCB EIT+ Stabłowicka 147 Wrocław.

