

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji chłodniczych z podziałem na zadania dla PORT Sp. z o.o.”.

Zadanie nr 1:

- Obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku nr 3 zlokalizowanego pod adresem PORT Sp. z o.o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Klimakonwektory w budynku 3		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Klimakonwektor kanałowy	Aermec / FCX36PBV	20
	Aermec / FCX22P	7
	Aermec / FCX22PBV	4
	Aermec / FCX22PBVD	6
	Aermec / FCX32P	14
	Aermec / FCX32PBV	18
	Aermec / FCX32PBVD	7
	Aermec / FCX36P	25
	Aermec / FCX36PBVD	2
	Aermec / FCX42P	23
	Aermec / FCX42PBV	33
	Aermec / FCX50P	7
	Aermec / FCX50PBV	4
	Aermec / FCX50PBVD	6
	Aermec / FCX54P	3
	Aermec / FCX56P	6
	Aermec / FCX56PBV	1
	Aermec / FCX62P	3
	Aermec / FCX62PBV	2
	Aermec / FCX62PBVD	1

	Aermec / FCX64P	3
	Aermec / FCX84P	1
	Aermec / FCX42PBVD	10
	Aermec / FCX42PD	1
Klimakonwektor kasetonowy	Aermec / FCL122	4
Łącznie		211

2. Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

2.1 Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Wentylatory: kontrola uszkodzenia mechanicznego, umocowania, wyważenia wirnika, ogólnego stanu technicznego, stanu połączeń elektrycznych (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola działania wymienników (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola sterownika w urządzeniu (1 x na 6 miesięcy)
- Sprawdzenie zasilania na panelu sterującym (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola połączeń elektrycznych (1 x na 6 miesięcy)
- Czyszczenie filtra (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola połączeń instalacji chłodu - czy występują przecieki (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola połączeń instalacji grzewczej - czy występują przecieki (1 x na 6 miesięcy)
- Sprawdzenie czystości tacy ociekowej, odpływu z tacy skroplin oraz kontrola stanu pomp skroplin (1 x na 6 miesięcy)
- Dezynfekcja dedykowanym preparatem wymiennika ciepła (1 x na 6 miesięcy)
- Kontrola działania zaworów regulacyjnych oraz siłowników (1 x na 6 miesięcy)

2.2 Wszelkie naprawy i usuwanie awarii należy traktować jako prace dodatkowe, które należy wycenić osobno jako roboczo godzinę.

BIEŻĄCE NAPRAWY, USUWANIE AWARII I INNE CZYNNOŚCI:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania diagnozy awarii i ich ewentualnego usuwania oraz bieżących drobnych napraw dla urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, uniemożliwiających ich działanie zgodnie z funkcjonalnością i specyfikacją techniczną, jeśli do usunięcia awarii nie jest wymagane zastosowanie urządzeń lub części zamiennych, a wykonane czynności nie spowodują utraty gwarancji.
- Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę oraz do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii - za pośrednictwem adresów e-mail Zamawiającego w ciągu 2 godzin roboczych od dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy oraz podania terminu usunięcia awarii, w terminie:

- 8 (słownie: osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status krytyczny tzn. awaria uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z instalacji lub urządzenia zgodnie z jej lub jego specyfikacją techniczną.
- 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status pilny tzn. awaria negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność instalacji lub urządzenia, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego jej lub jego użytkowania, zgodnie ze specyfikacją techniczną.
- 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status eksploatacyjny tzn. awaria nie ma wpływu na wydajność instalacji lub urządzenia, lecz może ograniczać jej lub jego funkcjonalność.

w czasie zaoferowanym w formularzu oferty w ramach kryterium nr 2.

- c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii oraz przywrócenia sprawności instalacji, w której wykryto awarię, w ciągu 7 godzin od momentu stawienia się na miejscu awarii, jeśli nie jest wymagane zastosowanie części lub urządzeń zamiennych. W uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inne terminy usunięcia awarii.
 - d) Bieżące prace mogą być wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku działań prowadzących do usunięcia awarii zagrażającej zdrowiu i/lub bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach należących do Zamawiającego i/lub prowadzącej do zamknięcia tych budynków lub jego części, i/lub uniemożliwiającej pracę. Strony uzgodnią inne terminy usunięcia awarii.
3. Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia, umiejętności.
 4. Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Księżce Eksploatacji, Protokole Przeglądu lub Protokole Naprawy.
 6. Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno- ruchowa) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu bhp PORT Sp. z o.o.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Zamawiający przewiduje kwotę w wysokości 40 000,00 zł brutto na części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii.

Zadanie nr 2

1. Obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynku nr 3 zlokalizowanego pod adresem PORT Sp. z o.o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Op. 2, 3, 6, Stachowicz 147, 34-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenie	Marka/Model	Moc chłodnicza [KW]	Ilość (szt.)
Jednostka zewnętrzna	Fujitsu/AOYG12LMCA	3,4	4
Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny	Fujitsu/ASYG12LMCA		
Jednostka zewnętrzna	Fujitsu/AOYG18LFC	5,2	2
Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny	Fujitsu/ASYG18LFCA		
Jednostka zewnętrzna 3-FAZ	Fujitsu/AOYG54LATT	14	3
Jednostka wewnętrzna - klimatyzator podstropowy	Fujitsu/ABYG54LRTA		
Jednostka zewnętrzna	Fujitsu/AOYG36LETL	10	2
Jednostka wewnętrzna - klimatyzator podstropowy	Fujitsu/ABYG36LRTE		
Jednostka zewnętrzna	Fujitsu/AOYG07LMCA	2	2
Jednostka wewnętrzna - klimatyzator ścienny	Fujitsu/ASYG07LMCA		
Łącznie			13

2. Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Kontrola stanu załadowania parownika (w przypadku załadowania należy włączyć funkcje grzania, nie wolno usuwać lodu mechanicznie) (1 x na 6 miesięcy).
 - Kontrola stanu zabrudzenia skraplacza (w razie zabrudzenia należy go wyczyścić) (1 x na 6 miesięcy).
 - Kontrola stanu instalacji freonowej (1 x na 6 miesięcy).
 - Sprawdzenie elementów elektronicznych urządzenia, kabli, wyłączników (1 x na 6 miesięcy).
 - Czyszczenie tac ociekowych, sprawdzenie odpływów na skropliny (1 x na 6 miesięcy).
 - Ogólne sprawdzenie instalacji pod względem wycieków i czystości urządzenia (1 x na 6 miesięcy).
 - Kontrola stanu technicznego wentylatorów (1 x na 6 miesięcy).
 - Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych zgodnie z przepisami prawa.
3. Wszelkie naprawy i usuwanie awarii należy traktować jako prace dodatkowe, które należy wycenić osobno jako roboczo godzinę.
4. Ponadto, w ramach pełnienia niniejszej usługi do obowiązków wykonawcy należą:
- 4.1 Odbiór i utylizacja substancji kontrolowanych na koszt i ryzyko wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 j.t. z późniejszymi zmianami). Dowodem utylizacji będzie dowód utylizacji z zakładu/institucji/firmy utylizującej odpowiednie substancje.

5. BIEŻĄCE NAPRAWY, USUWANIE AWARII I INNE CZYNNOŚCI:

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania diagnozy awarii i ich ewentualnego usuwania oraz bieżących drobnych napraw dla urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, uniemożliwiających ich działanie zgodnie z funkcjonalnością i specyfikacją techniczną, jeśli do usunięcia awarii nie jest wymagane zastosowanie urządzeń lub części zamiennych, a wykonane czynności nie spowodują utraty gwarancji.

5.2 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę oraz do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii - za pośrednictwem adresów e-mail Zamawiającego w ciągu 2 godzin roboczych od dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy oraz podania terminu usunięcia awarii, w terminie

- 8 (słownie: osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status krytyczny tzn. awaria uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z instalacji lub urządzenia zgodnie z jej lub jego specyfikacją techniczną.
- 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status pilny tzn. awaria negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność instalacji lub urządzenia, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego je lub jego użytkowania, zgodnie ze specyfikacją techniczną.
- 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status eksploatacyjny tzn. awaria nie ma wpływu na wydajność instalacji lub urządzenia, lecz może ograniczać jej lub jego funkcjonalność.

5.3 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii oraz przywrócenia sprawności instalacji, w której wykryto awarię, w ciągu 7 godzin od momentu stawienia się na miejscu awarii, jeśli nie jest wymagane zastosowanie części lub urządzeń zamiennych. W uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inne terminy usunięcia awarii.

5.4 Bieżące prace mogą być wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku działań prowadzących do usunięcia awarii zagrażającej zdrowiu i/lub bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach należących do Zamawiającego i/lub prowadzącej do zamknięcia tych budynków lub jego części, i/lub uniemożliwiającej pracę, Strony uzgodnią inne terminy usunięcia awarii.

6. Wykonawca posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia, umiejętności.

7. Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych, chłodniczych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Księżce Eksploatacji, Protokołach Przeglądu lub Protokołach Naprawy.
9. Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu bhp PORT Sp. z o.o.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
12. Zamawiający przewiduje kwotę w wysokości 40 000,00 zł brutto na części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii.

Zadanie nr 3

1. Obsługa serwisowa urządzeń zainstalowanych w budynkach 1A, 1BC, 2, 3 i 4 zlokalizowanych pod adresem PORT Sp. z o.o., Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wymienionych w poniższej tabeli:

Urządzenia chłodnicze w budynku 1A, 1BC,		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R407C	Egea RWP 110ME	1
Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A	Aermec NRL 1500F	1
Klimatyzator typu Split 10,5 kW	Caldo (Teoma) CTF-36 / CTM-36	4
Klimatyzator typu Split 6,6 kW	Sinclair ASH-24ACPT	2
Klimatyzator kasetonowy 3,7 kW	LG / UU12W	1
Klimatyzator typu Split 3,5 kW	Sinclair / ASH_13AIM2PT	3
Urządzenia chłodnicze w budynku 2		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk

Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A	SWEGON TEAL/FC/BASIC/ST 2P/LN- 47.6	2
Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R407C	Emerson HPSE14 + HPSC14	1
Klimatyzacja z czynnikiem R410A	Emerson CR035RA + HCR59	3
Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R410A	Emerson D2EDA + HCR33	2
Urządzenia chłodnicze w budynku 3		
Klimatyzacja multisplit z czynnikiem 410A + dwie jednostki wewnętrzne kasetonowe	LG / MU3M21 2x LG/ CT12	1
Urządzenia chłodnicze w budynku 4		
Nazwa urządzenia	Marka / Model	Liczba sztuk
Agregat wody lodowej z czynnikiem chłodniczym R410A	SWEGON TEAL 2 A 64.6 ST2P	2
Agregat chłodniczy z czynnikiem R404A	Technoblock HBN200+ HBN200 chłodnica powietrza	2
Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R407C	Emerson HPSE14 + HPSC14	1
Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R407C	Emerson HPSE06 + HPSC06	2
Klimatyzacja z czynnikiem R410A	Emerson CR035RA + HCR59	2
Klimatyzacja z czynnikiem chłodniczym R410A	Emerson D2EDA + HCR043	3
Klimatyzacja z czynnikiem R410A	Emerson D1EDA +HCR24	2

2. Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- Sprawdzenie czystości skraplacza, ewentualne czyszczenie (1 x na 6 miesięcy).
- Sprawdzenie mocowań wentylatorów skraplacza, stan przewodów elektrycznych oraz działanie wentylatora skraplaczy (1 x na 6 miesięcy).
- Sprawdzenie sprężarek instalacji chłodniczej, pomiar prądu pracy, ocena głośności (1 x na 6 miesięcy).
- Pomiar ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej (1 x na 6 miesięcy).
- Sprawdzenie ilości freonu w układzie (1 x na 6 miesięcy).
- Sprawdzenie działania elementów układu chłodniczego tj. zawory elektromagnetyczne, zawory rozprężne, elementy sterujące (1 x na 6 miesięcy).

- g) Sprawdzenie ciśnieniowych elementów zabezpieczających, ewentualna regulacja, oględziny układu chłodniczego pod kątem ewentualnych wycieków oleju (1 x na 6 miesięcy).
- h) Sprawdzenie ciśnienia w układzie wody lodowej po stronie wtórnej w układach wody lodowej (1 x na 6 miesięcy).
- i) Sprawdzenie pracy pomp obiegowych w układach wody lodowej (1 x na 6 miesięcy).
- j) Sprawdzenie i w razie potrzeby czyszczenie filtrów na instalacji wody lodowej przy agregatach (1 x na 6 miesięcy).
- k) Sprawdzenie działania automatyki (sygnały sterujące i monitorujące) (1 x na 6 miesięcy).
- l) Sprawdzenie elementów wykonawczych tj. czujniki, zawory, sterowniki (1 x na 6 miesięcy).
- m) Sprawdzenie połączeń elektrycznych (1 x na 6 miesięcy).
- n) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego zgodnie z przepisami prawa.

3. Ponadto, w ramach pełnienia niniejszej usługi do obowiązków wykonawcy należą:

- 3.1 Odbiór i utylizacja substancji kontrolowanych na koszt i ryzyko wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881 j.t. z późniejszymi zmianami). Dowodem utylizacji będzie dowód utylizacji z zakładu/instytucji/firmy utylizującej odpowiednie substancje.

4. BIEŻĄCE NAPRAWY, USUWANIE AWARII I INNE CZYNNOŚCI:

- 4.1 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania diagnozy awarii i ich ewentualnego usuwania oraz bieżących drobnych napraw dla urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, uniemożliwiających ich działanie zgodnie z funkcjonalnością i specyfikacją techniczną, jeśli do usunięcia awarii nie jest wymagane zastosowanie urządzeń lub części zamiennych, a wykonane czynności nie spowodują utraty gwarancji.
- 4.2 Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę oraz do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii - za pośrednictwem adresów e-mail Zamawiającego w ciągu 2 godzin roboczych od dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy oraz podania terminu usunięcia awarii, w terminie
- 8 (słownie: osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status krytyczny tzn. awaria uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z instalacji lub urządzenia zgodnie z jej lub jego specyfikacją techniczną.
 - 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma

status pilny tzn. awaria negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność instalacji lub urządzenia, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego jej lub jego użytkowania, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

- 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu potwierdzenia dokonania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy awaria ma status eksploatacyjny tzn. awaria nie ma wpływu na wydajność instalacji lub urządzenia, lecz może ograniczać jej lub jego funkcjonalność.
- 4.3 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii oraz przywrócenia sprawności instalacji, w której wykryto awarię, w ciągu 7 godzin od momentu stawienia się na miejscu awarii, jeśli nie jest wymagane zastosowanie części lub urządzeń zamiennych. W uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inne terminy usunięcia awarii.
- 4.4 Bieżące prace mogą być wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku działań prowadzących do usunięcia awarii zagrażającej zdrowiu i/lub bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach należących do Zamawiającego i/lub prowadzącej do zamknięcia tych budynków lub jego części, i/lub uniemożliwiającej pracę. Strony uzgodnią inne terminy usunięcia awarii.
5. Wykonawca posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i umiejętności.
 6. Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych, chłodniczych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Książce Eksploatacji, Protokole Przeglądu lub Protokole Naprawy.
 8. Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno- ruchowa) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu bhp PORT Sp. z o.o.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. Zamawiający przewiduje kwotę w wysokości 80 000,00 zł brutto na części, urządzenia, podzespoły konieczne do usuwania awarii.

Łukasz Czeczot
Starszy Specjalista
ds. Instalacji

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIE
NIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji chłodniczych z podziałem na zadania dla PORT Sp. z o.o.” prowadzonego przez PORT Polskie Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o., oświadczam (-y), co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

2. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 PZP. Jednocześnie oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP podjąłem (-liśmy) następujące środki naprawcze:

.....
(należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP.

..... (miejscowość), dnia, r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia, r.

.....
(podpis)