

Wrocław, 29.11.2019 r.

PO.271.17.2019
l.dz. 5257/2019/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Demontaż, wymianę i wykonanie modyfikacji instalacji gazów specjalnych w bud. nr 3 w obszarze Clean room”.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 2:

W celu ustalenia rzetelnej oceny faktycznej jakości istniejącej instalacji, uprzejmie prosimy o przesłanie kopii Certyfikatów Zgodności Materiałowej z dokumentacji powykonawczej dla wszystkich zainstalowanych rurociągów, kolan, trójników, redukcji i wszystkich innych elementów łączących. Certyfikaty Zgodności Materiałowej muszą zawierać informacje o jakości/sposobie obróbki powierzchni wewnętrznej (czy jest elektropolerowana) i mieć zbadaną chropowatość wewnętrzną.

Odpowiedź 2:

Zamawiający udostępnia Wykonawcy oraz na stronie internetowej dokumentację powykonawczą wraz z kopią Certyfikatów Zgodności Materiałowej.

Beata Chodęńska

Koordynator Działu Zakupów

Krzysztof