

Wrocław, dnia 09.12.2020 r.

Nr Sprawy: PO.2721.54.2020
L. Dz. 4277/2020/Z

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr PO.2721.54.2020
*Wykonanie dwóch przeglądów systemów SUG na rzecz Sieci Badawczej
Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.*

Pytanie 1: Czy do zryczałtowanej kwoty za przetarg należy doliczyć kwotę za wymianę elementów zużywających się tj. akumulatorów?

Odpowiedź 1: W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wyłączenie koszty przeglądu/konserwacji zgodnie z OPZ (załącznik 2 do zapytania ofertowego), bez kosztów materiałów zużywalnych.

Pytanie 2: Czy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia podczas przeglądu należy przygotować ofertę na wymianę?

Odpowiedź 2: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów systemu Wykonawca powinien przygotować wykaz uszkodzonych części. Naprawy oraz wymiana uszkodzonych części będą prowadzone oddzielnym zleceniem.