



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

l.dz. 965/2021/W

Wrocław dn. 19.03.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji detekcji gazów, nr sprawy PO.271.6.2021.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

Na stronie 28 „zał. nr 2 OPZ” w punkcie 6 piszecie „Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia i umiejętności oraz certyfikat autoryzowanego serwisu danego producenta urządzeń upoważniający do wykonywania kontroli okresowej konserwacji oraz serwisu jego urządzeń”. Nie ma przepisów wg ustawodawstwa polskiego w których wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzowanego serwisu w celu kalibracji czujników detekcji gazu. Co więcej ten zapis pozwala sądzić, że przetarg jest „ustawiony” pod ofertę jednego serwisu, gdyż trudno znaleźć firmy które posiadają certyfikaty dopuszczenia do kalibracji czujników trzech firm jednocześnie - Pro-service, Gazex i Alkaster. Z zapisów w OPZ wynika, że od całości został oddzielony Draeger (część druga OPZ), których to „certyfikacji” prawdopodobnie nie posiada rzeczona firma (bo innego wytłumaczenia nie znajduję na taki podział). Stąd też żądanie, aby powyższy zapis zniknął z wymagań, a zastąpiły go zapisy o wiarygodności danego kontrahenta jako serwisu, producenta i dystrybutora systemów detekcji gazów. Proszę także o dołączenie do dokumentacji przetargowej, bądź też wysłanie w odpowiedzi, dokumentacji odnoszącej się do czynności związanych z kalibracją/serwisem, gdyż są to dokumenty niezbędne do wyceny tej usługi.


Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 OPZ w pkt. 6 w brzmieniu:

Przed zmianą było:

„6. Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia i umiejętności oraz certyfikat autoryzowanego serwisu danego producenta urządzeń upoważniający do wykonywania kontroli okresowej konserwacji oraz serwisu jego urządzeń”

Strona 1 z 4



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Po zmianie jest:

„Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu urządzeń wymienionych w OPZ tj. producentów Pro-service, Gazex i Alkaster, potrzebnych do wykonywania okresowej kontroli, konserwacji oraz serwisu.”

Pytanie 2:

§ 4 pkt. 1 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących przyjmowania zgłoszeń awarii z 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, na 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8 – 16 (godziny pracy serwisu).

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia treść § 4 pkt. 1 wzoru umowy w brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, przez 5 (pięć) dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 – 16:00, na adres e-mail Wykonawcy:.....”.

Pytanie 3:

§ 4 pkt. 3 umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy oraz podania terminu usunięcia awarii, na zapis jn.:

Wykonawca zobowiązany jest do :

- Stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy w tym kosztorysu części zamiennych oraz podania terminu naprawy w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
- Usunięcia awarii oraz przywrócenia sprawności instalacji, w której wykryto awarię po pisemnej akceptacji kosztorysu naprawy ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź 3:

Zamawiający zmienia treść § 4 pkt. 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„3. Wykonawca w zakresie czynności wykazanych w części 1 Opisu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do stawienia się na miejscu awarii, przeprowadzenia diagnozy, przedstawienia propozycji technicznej naprawy - w tym kosztorysu części zamiennych, oraz podania terminu naprawy, w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Usunięcie awarii oraz przywrócenie sprawności instalacji w której wykryto awarię, nastąpi po pisemnej akceptacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.”

Pytanie 4:

§ 4 pkt. 7 umowy

Proszę mieć na uwadze, że jeśli zajdzie potrzeba zastosowania części lub urządzeń zamiennych, koniecznym może okazać się zamówienie w/w części bezpośrednio od producenta, co może mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji usługi. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu wskazanego punktu, jn. :

Strona 2 z 4



- W przypadku konieczności użycia części lub urządzeń zamiennych, Zamawiający jest zobligowany do zapoznania się z kosztorysem części oraz zaakceptowania go i przesłania do Wykonawcy. Po akceptacji kosztorysu, Wykonawca przystąpi do wykonania czynności naprawczych w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztów przez Zamawiającego
- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wydłużeniu terminu usunięcia naprawy, w przypadku gdy konieczne będzie zamówienie części/podzespołów bezpośrednio od Producenta.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zmienia treść § 4 pkt. 7 wzoru umowy w brzmieniu:

„7. W przypadku, gdy do usunięcia awarii wymagane będzie zastosowanie części lub urządzeń zamiennych, Zamawiający zobligowany jest do zapoznania się z kosztorysem części oraz zaakceptowania go i przesłania do Wykonawcy. Po akceptacji kosztorysu, wykonawca przystąpi do wykonywania czynności naprawczych w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wydłużeniu terminu usunięcia naprawy, w przypadku gdy konieczne będzie zamówienie części lub podzespołów bezpośrednio od producenta.”

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

- 1) W SWZ w pkt. 5.2.4) dodaje się tiret trzeci dla części 1 postępowania w brzmieniu:

„- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub są wykonywane (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) co najmniej 3 usługi polegające na okresowym przeglądzie technicznym, konserwacji, naprawach i usuwaniu awarii instalacji detekcji gazów, detektorów gazu typu: EurOxO2 M/E/RS-485, EXpert G/PP/RS485, uniTOX G/E/RS485, EXpert G/PP/RS485, uniTOXG/E/RS485, EXpert IV/PP/RS485, uniTOX.CO G/E/RS485, uniTOX M/IR/RS485, DEX-71-CY, DEX-12/E.N, AIR TECH MS-P8R, DUOmasterO2/CO2/G/E RS, DUOmaster O2/CO2/G/IR RS, EuroOX.O2 G/E/RS-485, Expert G/E/RS-485, MS-12/N2F, DEM-08, ALHEAD miniPEL-1 NG, DEX-12/N, DEX-5E/N, DEX-9E/N , o wartości 20 000 zł brutto każda.”

- 2) W SWZ w pkt. 7.4 dodaje się ppkt 4) w zakresie części 1 postępowania w brzmieniu:

„4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 10 do SWZ - dotyczy części 1"

- 3) Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 12:00.
- 4) Jednocześnie Zamawiający zmienia pkt. 14.1 SWZ w następującym brzmieniu:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.04.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) SWZ - po zmianach (zmiany oznaczono kolorem czerwonym)
- 2) OPZ - po zmianach (zmiany oznaczono kolorem czerwonym)
- 3) Wzór umowy - po zmianach (zmiany oznaczono kolorem czerwonym)
- 4) Wzór wykazu usług - załącznik nr 10 do SWZ

Berta Chodźńska
Chodźńska
Kierownik Działu Zakupów