



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 1011/2021/W

Wrocław dn. 24.03.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji detekcji gazów, nr sprawy PO.271.6.2021.**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 5:

W swoim zapytaniu do „PO.271.6.2021” dot. „Okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii instalacji detekcji gazów” poprosiłem o dołączenie dokumentacji przetargowej dokumentacji odnoszącej się do czynności związanych z kalibracją, serwisem. Proszę o pozytywne odniesienie się do tej prośby.

Odpowiedź 5:

Zamawiający udostępnia dokumentację oraz DTR urządzeń, stanowiące załączniki nr 1) – 10) do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

W poprzednim mailu poprosiłem o dołączenie do załączników przetargowych dokumentacji odnoszącej się do czynności związanych z kalibracją. Miałem tu na myśli DTR o której jest mowa na stronie 28 OPZ w punkcie 10. Pliki nie zostały załączone. Wnoszę o udostępnienie tych dokumentów, a także dokumentacji w której zawarta jest budowa i sposoby kalibracji czujników, o ile taka jest dostępna.

Odpowiedź 6:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 5.

Pytanie 7:

Na stronie 28 OPZ w punkcie 12 znajduje się zapis „Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamiennych detektorów na czas kalibracji.” Ponieważ zgodnie ze sztuką kalibracja może odbywać się u klienta. W jakim



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

celu czujniki miałyby być demontowane na czas kalibracji? Wnoszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź 7:

Laboratoria Zamawiającego nie mogą mieć postojów w pracy. W związku z tym nie ma możliwości wyłączenia detekcji gazów na dłuższy czas.

W przypadku gdy wykonawca chciałby wyłączyć system, w celu kalibracji detektorów w siedzibie własnej firmy, należy dostarczyć detektory zastępcze do Łukasiewicz - PORT.

Pytanie 8:

Proszę o informację czy istnieje możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej.

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej, po wcześniejszym złożeniu wniosku na e-mail: krzysztof.sawczuk@port.lukasiewicz.gov.pl. Jednakże Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej w celu złożenia oferty. Tym samym oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) PZP.

Załączniki:

- 1) Atest gaz centralka EcoALPA P-17 DTR
- 2) EIT+bud9-GM- dok.powyk str.373-428
- 3) EIT+bud9-GM-dok.powyk str.429-516
- 4) Gazex centralka md2 dtr
- 5) Gazex czujnik DEX dtr
- 6) Gazex czujnik DEX f karta
- 7) Gazex czujnik DEX p karta
- 8) Detektor EurOx.O2.M instrukcja obsługi
- 9) Detektor Expert G instrukcja obsługi
- 10) Detektor uniTOX.CO_G

